MODELO PLANO DE LUBRIFICAÇÃO - 2022

ESTABELECIDO EM: 12/01/2022 | CÓDIGO: EQBM001
EXECUÇÃO: PMPredtec - https://pmpro.firebaseapp.com/pt/ | REVISÃO Nº: 05 - EM: 12/01/22
ÁREA: Utilidades e manutenção

período	Local	equipamento	Setor	Descrição do Trabalho	atividade	Lubrificante	Quantidade	obs.	dias	ver.	Dia	H/h	H/t	JANEIRO 1	2	3	4	FEVEREIRO 5	6	7	8	MARÇO 9	10	11	12	13	ABRIL 14	15	16	17	MAIO 18	19	20	21	JUNHO 22	23	24	25	JULHO 26	27	28	29	30	AGOSTO 31	32	33	34	SETEMBRO 35	36	37	38	39	OUTUBRO 40	41	42	43	NOVEMBRO 44	45	46	47	DEZEMBRO 48	49	50	51	52
15 dias	central de residuos	24ET02	término - desenvase	mancal acionado L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,005		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24ET02	término - desenvase	mancal acionado L.O.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,005		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24TV01	término - desenvase	mancal acionado L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24TV01	término - desenvase	mancal acionado L.O.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24ET01	término - desenvase	mancal acionamento L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24SH01	término - desenvase	mancal acionado L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,010		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24SH01	término - desenvase	mancal acionado L.O.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,010		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24TV02	término - trituração	mancal acionado L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24TV02	término - trituração	mancal acionado L.O.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB01	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB02	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB03	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	Anderol - RCF-P-68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB04	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB05	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84CP01	sala de maquinas refrigeração. SMR	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			3	0,08	0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84CP02	sala de maquinas refrigeração. SMR	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			3	0,08	0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,75			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB14	bomba de vácuo 1	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB14	bomba de vácuo 1	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB15	bomba de vácuo 2	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB15	bomba de vácuo 2	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	sem tag	bomba de vácuo 3	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	sem tag	bomba de vácuo 3	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP01	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP02	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP09	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP10	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	ultra coolant 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP08	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	oto injectfluid	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP05	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP11	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	ultra coolant 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP06	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP07	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP03	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	parte sup. Lage	83CP04	sala de compressor de ar refrigerados	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	dacnis SH 46	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR01	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR01	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR02	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR02	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	52VT01	Lage condensadores refrigerados	mancal acionamento L.A	lubrificar	móbil ronex	0,015		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	52VT01	Lage condensadores refrigerados	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,015		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	82TR01	Lage - torre	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	82TR01	Lage - torre	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	85CP06	sala de maquinas - compressores	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	85CP07	sala de maquinas - compressores	unidade compressora cárter	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	central de residuos	24ET01	término - desenvase	mancal acionado L.A	lubrificar	mobilgrease XHP 222	0,005		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB01	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB02	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB03	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	Anderol - RCF-P-68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB04	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	bombas de amônia	84BB05	sala de maquinas refrigeração. SMR	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	lunária SH 68	NA		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB14	bomba de vácuo 1	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB14	bomba de vácuo 1	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB15	bomba de vácuo 2	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	84BB15	bomba de vácuo 2	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	sem tag	bomba de vácuo 3	mancal acionado L.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	compressor de amônia	sem tag	bomba de vácuo 3	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR01	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR01	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR02	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	81TR02	Lage condensadores refrigerados	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	52VT01	Lage condensadores refrigerados	mancal acionamento L.A	lubrificar	móbil ronex	0,015		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	torre de refrigeração	52VT01	Lage condensadores refrigerados	mancal acionado L.O.A	lubrificar	móbil ronex	0,015		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	82TR01	Lage - torre	mancal acion. Superior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
15 dias	mercearia	82TR01	Lage - torre	mancal acion. Inferior	lubrificar	móbil ronex	0,020		15			2	0,08	0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
30 dias	central de residuos	24ET01	término - desenvase	redutor de acionamento	inspeção de nível de óleo	spartan 680	NA	redutor blindado	30			2	0,05		0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05				0,05
30 dias	central de residuos	24ET02	término - desenvase	mancal acionado L.A	inspeção de temperatura	NA	NA		30			2	0,08	0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08
30 dias	compressor de amônia	84CP01	sala de maquinas refrigeração. SMR	unidade compressora cárter	inspeção de temperatura	NA	NA		30			2	0,08	0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08
30 dias	central de residuos	24ET02	término - desenvase	mancal acionado L.O.A	inspeção de temperatura	NA	NA		30			2	0,08	0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08
30 dias	central de residuos	24ET01	término - desenvase	mancal acionado L.A	inspeção de temperatura	NA	NA		30			2	0,08	0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08				0,08
30 dias	central de residuos	24ET01	término - desenvase	mancal acionado L.O.A	inspeção de temperatura	NA	NA		30			2	0,08	0,08				0,08				0,08				0,

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 5	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 6	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 7	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 8	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 9	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 10	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
2 anos	Túnel de refrigeração	**CC200**	refrigerados - esteira 200	redutor de acion. Conjunto 11 - externo	troca de óleo	véculine 528	3 lts		730		2	0.60		
3 anos	área externa	**GERADOR**	sala combate a incêndio	cárter	troca de óleo	20w40	20 lts	Gerador trasmil	730		2	0.60		
4 anos	docas - porta azul	**98PA07**	térreo - entrada pallet - PTA22	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts	recebimento de paletes	1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta azul	**91PA00**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA01**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA02**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA03**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA04**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60		
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA05**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado julho de 2020	
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA06**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA07**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA08**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA09**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas - porta rayflex	**91PA10**	térreo - logística	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas - armazém seco	**102PA01**	térreo - longa vida - PTA09	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas	**102PA02**	térreo - longa vida doca 1 - PTA10	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas	**102PA03**	térreo - longa vida doca 2 - PTA11	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	já executado agosto de 2020	
4 anos	docas	**102PA04**	térreo - longa vida doca 3 - PTA12	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	
4 anos	docas	**102PA05**	térreo - longa vida doca 4 - PTA13	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	
4 anos	mercearia	**01LV01**	lavador de botas	redutor de acionamento	troca de óleo	Mobil Spartan 220	1 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	
4 anos	docas	**65.1DC01**	carregamento de leite	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	
4 anos	docas	**65.1DC02**	carregamento de leite	Unidade Hidráulica Plataforma	troca de óleo	móbil nuto 68	5 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	
4 anos	mercearia	**21LV01**	lavador de botas coordenação	redutor de acionamento	troca de óleo	Mobil Spartan 220	1 lts		1095		2	0.60	executado em 2021	

ELABORADO POR: Preditec Soluções Soluções

APROVADO POR: